

Le gaz en toute sécurité

**Faites le test,
pour votre propre
sécurité!**



Cercle de travail GPL

Commission Gaz de pétrole liquéfiés

Faites le test, pour votre propre sécurité!

Répondez chaque année aux questions de la liste de contrôle ci-contre.

Il suffit d'un seul «non» pour que vous soyez en danger.

Depuis le 6.12.2017 le délais pour le contrôle periodique pour les installations à gaz liquide dans le domaine camping est de 3 ans.

Si vous avez des doutes, adressez-vous à un contrôleur formé de l'Association Cercle de travail GPL!

www.arbeitskreis-lpg.ch/fr/service-fr/liste/

Liste de contrôle remplie

le:

par:

Liste de contrôle Camping

	Oui	No
Mon appareil à gaz a été installé par un spécialiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je fais contrôler l'installation périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, par un contrôleur de gaz examiné (vignette valide et attestation de contrôle disponible)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les raccords des bouteilles de gaz correspondent aux raccords des régulateurs de pression (régulateur de pression suisse et bouteille de gaz suisse) et sont vissés l'un sur l'autre de manière étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le tuyau de gaz ne présente pas de signe de rupture et n'est ni craquelé ni poreux (test de flexion)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La durée d'utilisation du tuyau prévue par le fabricant est respectée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La longueur du tuyau de gaz ne dépasse pas 1,5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les bouteilles de gaz raccordées sont installées à la verticale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les bouteilles de gaz sont assurées contre le renversement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toutes les grilles de ventilation donnant sur l'extérieur sont ouvertes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les ouvertures d'air frais et les évacuations des produits de la combustion des appareils à gaz sont dégagées et ouvertes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quand je cuisine au gaz, un apport d'air frais est prévu (lucarne du toit ou fenêtre ouverte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je suis la notice d'instructions (pastille apposée sur le dessus de la bouteille) pour l'utilisation des gaz liquéfiés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nouvelle vignette de sécurité pour les gaz liquéfiés valable en Suisse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Gas	Arbeitskreis LPG Kommission Flüssiggas											nächste Kontrolle
 Gaz	Cercle de travail GPL Commission Gaz de pétrole liquéfiés											prochain contrôle
 Gas	Circolo di lavoro GPL Commissione Gas di petrolio liquefatto											prossimo controllo
2019	2020	2021	2022	2023	2024							

 **Cercle de travail GPL**
Commission Gaz de pétrole liquéfiés

Information: 061/317 84 85
www.arbeitskreis-lpg.ch/fr

Décembre 2017