



Usare il gas
in tutta sicurezza

**Fate il test:
a tutto vantaggio della
vostra sicurezza!**



Circolo di lavoro GPL

Commissione Gas di petrolio liquefatto

Fate il test: a tutto vantaggio della vostra sicurezza!

Compilate la seguente lista di controllo ogni anno.

Anche un solo «no» può mettere in pericolo la vostra vita.

Dal 6.12.2017 é stato regolamentato un controllo periodico degli impianti a gas liquido nell'ambito camping a 3 anni.

In caso di dubbio rivolgetevi a un controllore qualificato dell'associazione Circolo di lavoro GPL!

www.arbeitskreis-lpg.ch/it/service-it/elenco

Lista di controllo compilata

il:

da:

Lista di controllo campeggio

	Si	No
I miei apparecchi a gas sono stati installati da personale specializzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faccio controllare l'installazione a intervalli periodici minimi di 3 anni da un controllore esaminato (in possesso di etichetta e attestazione di controllo validi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I raccordi presenti sulle bombole di gas e quelli dei regolatori di pressione sono compatibili (regolatore di pressione svizzero con bombola di gas svizzera) e sono avvitati tra loro a tenuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il flessibile del gas non presenta segni di rottura, crepe o porosità (prova di flessione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La durata d'uso del flessibile prevista dal fabbricante è rispettata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il flessibile del gas non supera la lunghezza di 1,5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bombole di gas allacciate sono in posizione verticale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bombole di gas sono fissate contro il rischio di rovesciamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tutte le prese d'aria verso l'esterno sono aperte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I fori di aspirazione dell'aria pulita e l'evacuazione dei fumi degli apparecchi a gas sono liberi e aperti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se cucino con il gas, l'alimentazione di aria fresca è garantita (lucernario o finestra aperti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mi attengo alle istruzioni (rondella sopra la bombola di gas) per l'uso del gas liquefatto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La nuova etichetta di sicurezza per gas liquefatto valida in Svizzera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Gas	Arbeitskreis LPG Kommission Flüssiggas									nächste Kontrolle	
 Gaz	Cercle de travail GPL Commission Gaz de pétrole liquéfiés									prochain contrôle	
 Gas	Circolo di lavoro GPL Commissione Gas di petrolio liquefatto									prossimo controllo	
2019	2020	2021	2022	2023	2024						