

# Usare il gas in tutta sicurezza

Fate il test: a tutto vantaggio  
della vostra sicurezza



**Circolo di lavoro GPL**

Commissione Gas di petrolio liquefatto

# **Fate il test:**

a tutto vantaggio della  
vostra sicurezza

**Compilate la seguente lista di controllo ogni anno.  
Anche un solo «no» può mettere in pericolo la  
vostra vita.**

Dal 6.12.2017 é stato regolamentato un controllo periodico degli impianti a gas liquido nell'ambito camping a 3 anni. In caso di dubbio rivolgetevi a un controllore qualificato dell'associazione Circolo di lavoro GPL!

[www.arbeitskreis-lpg.ch/it/service-it/elenco](http://www.arbeitskreis-lpg.ch/it/service-it/elenco)

Lista di controllo compilata

il: \_\_\_\_\_

da: \_\_\_\_\_

# Lista di controllo campeggio

	Si	No
I miei apparecchi a gas sono stati installati da personale specializzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faccio controllare l'installazione a intervalli periodici minimi di 3 anni da un controllore esaminato (in possesso di etichetta e attestazione di controllo validi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I raccordi presenti sulle bombole di gas e quelli dei regolatori di pressione sono compatibili (regolatore di pressione svizzero con bombola di gas svizzera) e sono avvitati tra loro a tenuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il flessibile del gas non presenta segni di rottura, crepe o porosità (prova di flessione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La durata d'uso del flessibile prevista dal fabbricante è rispettata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il flessibile del gas non supera la lunghezza di 1,5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bombole di gas allacciate sono in posizione verticale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bombole di gas sono fissate contro il rischio di rovesciamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tutte le prese d'aria verso l'esterno sono aperte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I fori di aspirazione dell'aria pulita e l'evacuazione dei fumi degli apparecchi a gas sono liberi e aperti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se cucino con il gas, l'alimentazione di aria fresca è garantita (lucernario o finestra aperti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mi attengo alle istruzioni (rondella sopra la bombola di gas) per l'uso del gas liquefatto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# La nuova etichetta di sicurezza per gas liquefatto valida in Svizzera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Gas	<b>Arbeitskreis LPG</b> Kommission Flüssiggas									nächste Kontrolle	
 Gaz	<b>Cercle de travail GPL</b> Commission Gaz de pétrole liquéfiés									prochain contrôle	
 Gas	<b>Circolo di lavoro GPL</b> Commissione Gas di petrolio liquefatto									prossimo controllo	
2019	2020	2021	2022	2023	2024						

  
Gas **Circolo di lavoro GPL**  
Commissione Gas di petrolio liquefatto